

COMUNE DI CUGNASCO-GERRA - AZIENDA ACQUA POTABILE

ANALISI DELL'ACQUA POTABILE

Riassunto dei dati contenuti nei certificati d'analisi di HelvetiaLab SA del 20.10.2014

Prelievi del 14.10.2014

Designazione dei prelievi:

1. Entrata impianto UV Pianascio; 2. Entrata impianto UV Fontanascia; 3. Entrata impianto UV Brancadella

	1	2	3
Genere esame			
ANALISI MICROBIOLOGICA			
Escherichia coli	0	7	3
Enterococchi	0	14	4
Germi aerobi mesofili	0	88	12

Conclusioni:

Trattandosi di un'acqua greggia prima del trattamento non esistono valori di tolleranza da segnalare.

4. Uscita impianto UV Pianascio; 5. Uscita impianto UV Brancadella; 6. Valori di tolleranza uscita UV

	4	5	6
Genere esame			
ANALISI MICROBIOLOGICA			
Escherichia coli	0	0	0
Enterococchi	0	0	0
Germi aerobi mesofili	0	6	20

Conclusioni:

I campioni soddisfano tutti i parametri analizzati

* Sorgenti Fontanascia fuori servizio dall'11.10.2014 al 20.10.2014